

令和8年度 維持管理状況(4月1日～30日)

<工場設置計器の測定結果>

清掃工場名	焼却能力	炉番号	処分した 一般廃棄物	ごみ焼却量	燃焼室ガス温度	集じん器 入口ガス温度	排ガス中の 一酸化炭素濃度 (煙突) (O ₂ 12%換算)	冷却設備及 び排ガス処 理設備に堆 積したばいじんの 除去		
	t/日			t	℃	℃	ppm			
有明	400	1号炉	可 燃 じ み	5,402.85	1,086 ~ 1,238	174 ~ 175	0~32	ボイラ設備の除じんはボイラーストブロー又はボイラ槌打装置により毎日実施する。ろ過式集じん器の除じんは空気式自動洗浄装置により毎日実施する。		
		2号炉		1,621.12	1,064 ~ 1,219	173 ~ 174	1~28			
千歳	600	1号炉		11,530.24	857 ~ 1,137	160 ~ 164	0~78			
墨田	600	1号炉		12,143.07	952 ~ 1,149	154 ~ 156	0~2			
新江東	1,800	1号炉		延命化工事						
		2号炉		14,118.59	946 ~ 1,163	174 ~ 179	0~19			
		3号炉		13,932.55	853 ~ 1,085	171 ~ 176	1~25			
港	900	1号炉		7,329.99	999 ~ 1,297	164 ~ 167	0~37			
		2号炉		7,502.06	945 ~ 1,247	166 ~ 168	2~25			
		3号炉		4,059.60	1,098 ~ 1,293	165 ~ 169	0~44			
豊島	400	1号炉		1,611.87	842 ~ 922	167 ~ 169	2~58			
		2号炉		4,793.50	845 ~ 920	165 ~ 166	1~62			
渋谷	200	1号炉		4,596.78	937 ~ 1,010	149 ~ 152	0~27			
中央	600	1号炉		2,640.54	916 ~ 1,110	159 ~ 162	4~28			
		2号炉		7,948.47	953 ~ 1,093	158 ~ 163	0~18			
板橋	600	1号炉		6,289.82	1,067 ~ 1,249	158 ~ 161	1~33			
		2号炉		6,687.68	1,014 ~ 1,266	159 ~ 164	0~26			
多摩川	300	1号炉		1,188.79	891 ~ 983	154 ~ 155	0~3			
		2号炉		3,191.69	861 ~ 993	155	1~12			
足立	700	1号炉		6,987.58	892 ~ 1,046	173 ~ 174	2~4			
		2号炉	2,768.57	928 ~ 1,016	172 ~ 173	2~5				
品川	600	1号炉	7,343.45	902 ~ 1,052	174 ~ 176	0~24				
		2号炉	7,333.61	922 ~ 1,056	174 ~ 175	0~18				
葛飾	500	1号炉	1,592.53	1,011 ~ 1,125	156 ~ 166	1~36				
		2号炉	4,104.43	1,028 ~ 1,215	158 ~ 168	1~78				
世田谷	300	1号炉	工場閉鎖に伴う焼却炉停止							
		2号炉	工場閉鎖に伴う焼却炉停止							
大田	新 600	1号炉	7,193.11	860 ~ 1,140	151 ~ 169	2~12				
		2号炉	7,390.56	891 ~ 1,093	154 ~ 168	2~34				
	第一 600	1号炉	4,485.56	814 ~ 949	164 ~ 165	2~55				
		2号炉	4,243.88	822 ~ 947	165	0~60				
		3号炉	焼却炉停止中							
練馬	500	1号炉	6,545.12	898 ~ 1,029	153 ~ 172	0~13				
		2号炉	3,035.43	931 ~ 1,035	153 ~ 169	0~4				
杉並	600	1号炉	6,712.70	906 ~ 969	153 ~ 160	0~12				
		2号炉	6,618.33	897 ~ 957	151 ~ 157	0~33				
光が丘	300	1号炉	4,304.87	907 ~ 1,067	149 ~ 166	2~21				
		2号炉	4,259.95	922 ~ 1,046	149 ~ 164	4~35				
目黒	600	1号炉	2,057.58	859 ~ 1,034	153 ~ 169	0~5				
		2号炉	6,778.17	872 ~ 1,031	154 ~ 175	0~31				

世田谷清掃工場、中防灰熔融施設は休止しています。