

排ガスの放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 オオスミ
測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
使用測定器 キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 GC2020

単位: Bq/m³N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	1	11月13日	ろ紙	不検出(< 0.22)	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.15)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.71)	不検出(< 0.48)	不検出(< 0.53)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.39)	不検出(< 0.34)	不検出(< 0.31)	不検出
	2	※2 —	—				
港清掃工場	1	(11月下旬採取)	(分析中)				
	2	(11月下旬採取)	(分析中)				
北清掃工場		(11月下旬採取)	(分析中)				
品川清掃工場	1	(11月下旬採取)	(分析中)				
	2	(11月下旬採取)	(分析中)				
目黒清掃工場	1	(11月下旬採取)	(分析中)				
	2	※2 —	—				
大田清掃工場	1	(11月下旬採取)	(分析中)				
	2	※2 —	—				
	3	※2 —	—				

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。

排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m³ N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
多摩川清掃工場	1	11月5日	ろ紙	不検出(< 0.16)	不検出(< 0.18)	不検出(< 0.14)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.59)	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.51)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.33)	不検出(< 0.28)	不検出(< 0.39)	不検出
	2	11月5日	ろ紙	不検出(< 0.18)	不検出(< 0.16)	不検出(< 0.11)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.52)	不検出(< 0.41)	不検出(< 0.47)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.29)	不検出(< 0.33)	不検出
世田谷清掃工場	1	(11月下旬採取)	(分析中)				
	2	(11月下旬採取)	(分析中)				
千歳清掃工場		(11月下旬採取)	(分析中)				
渋谷清掃工場		(11月上旬採取)	(分析中)				
杉並清掃工場	1	※3 —	—				
	2	※3 —	—				
豊島清掃工場	1	※2 —	—				
	2	(11月下旬採取)	(分析中)				
板橋清掃工場	1	(11月上旬採取)	(分析中)				
	2	(11月下旬採取)	(分析中)				
光が丘清掃工場	1	(11月下旬採取)	(分析中)				
	2	※2 —	—				
墨田清掃工場		11月5日	ろ紙	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.63)	不検出(< 0.40)	不検出(< 0.49)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.29)	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.42)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。

※3 工場閉鎖に伴い焼却を停止したため、測定していません。

排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m³N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
新江東清掃工場	1	(11月下旬採取)	(分析中)				
	2	(11月下旬採取)	(分析中)				
	3	(11月上旬採取)	(分析中)				
有明清掃工場	1	11月12日	ろ紙	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.18)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.82)	不検出(< 0.51)	不検出(< 0.46)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.49)	不検出(< 0.30)	不検出(< 0.31)	不検出
	2	11月12日	ろ紙	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.96)	不検出(< 0.54)	不検出(< 0.50)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.56)	不検出(< 0.33)	不検出(< 0.31)	不検出
足立清掃工場	1	(12月下旬 採取予定)					
葛飾清掃工場	2	※2 —	—				
江戸川清掃工場	1	(11月下旬採取)	(分析中)				
	2	11月6日	ろ紙	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.18)	不検出(< 0.14)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.48)	不検出(< 0.41)	不検出(< 0.54)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.34)	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.30)	不検出
中防灰溶融施設	1	(11月上旬採取)	(分析中)				
	2	※2 —	—				
	3	※2 —	—				
	4	※2 —	—				
破砕ごみ処理施設		(11月下旬採取)	(分析中)				

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。