

排ガスの放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 オオスミ (*1)
株式会社 むさしの計測 (*2)
測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
使用測定器 キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 GC2020 (*1)
ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70 (*2)

単位: Bq/m³/V

施設名	号炉	試料採取日	試料種	排ガス			
				放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
中央清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
港清掃工場	1	3月18日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.27)	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.90)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.40)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.41)	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.28)	不検出
	2	3月18日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.22)	不検出(< 0.13)	不検出(< 0.13)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.56)	不検出(< 0.33)	不検出(< 0.50)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.53)	不検出(< 0.27)	不検出(< 0.34)	不検出
	3	(4月下旬 採取予定)					
北清掃工場		3月12日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.18)	不検出(< 0.16)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.86)	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.43)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.62)	不検出(< 0.30)	不検出(< 0.31)	不検出
品川清掃工場	1	3月15日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.14)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.63)	不検出(< 0.36)	不検出(< 0.38)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.29)	不検出(< 0.27)	不検出
	2	3月15日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.27)	不検出(< 0.14)	不検出(< 0.11)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.84)	不検出(< 0.47)	不検出(< 0.36)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.48)	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.25)	不検出
目黒清掃工場	1	4月4日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.93)	不検出(< 0.92)	不検出(< 0.74)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.49)	不検出(< 0.34)	不検出(< 0.27)	不検出
	2	4月4日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.30)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.55)	不検出(< 0.44)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.46)	不検出(< 0.56)	不検出(< 0.39)	不検出
大田清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
	3	(4月上旬採取)	(分析中)				

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「-」の炉は、定期補修工事等により測定していません。

排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m³N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
多摩川清掃工場	1	3月14日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.22)	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.86)	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.55)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.54)	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.25)	不検出
	2	3月15日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.16)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.82)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.49)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.54)	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.45)	不検出
世田谷清掃工場	1	(4月下旬 採取予定)					
	2	(4月下旬 採取予定)					
千歳清掃工場		3月19日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.20)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.68)	不検出(< 0.50)	不検出(< 0.44)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.30)	不検出(< 0.30)	不検出
		4月1日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.16)	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.16)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.74)	不検出(< 0.83)	不検出(< 0.63)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.42)	不検出(< 0.47)	不検出(< 0.31)	不検出
渋谷清掃工場		(4月上旬採取)	(分析中)				
豊島清掃工場	1	4月2日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.22)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.68)	不検出(< 0.52)	不検出(< 0.55)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.29)	不検出(< 0.32)	不検出
	2	4月3日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.22)	不検出(< 0.18)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.61)	不検出(< 0.50)	不検出(< 0.44)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.44)	不検出(< 0.38)	不検出(< 0.34)	不検出
板橋清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	(4月上旬採取)	(分析中)				
光が丘清掃工場	1	(4月上旬採取)	(分析中)				
	2	3月18日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.13)	不検出
捕集水			不検出(< 0.84)	不検出(< 0.40)	不検出(< 0.52)	不検出	
活性炭			不検出(< 0.50)	不検出(< 0.33)	不検出(< 0.29)	不検出	
墨田清掃工場		3月19日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.21)	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.80)	不検出(< 0.33)	不検出(< 0.46)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.41)	不検出(< 0.38)	不検出(< 0.28)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

排ガスの放射能濃度測定結果

単位: Bq/m³N

施設名	号 炉	試料 採取日	試料種	排ガス			
				放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
新江東清掃工場	1	3月14日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.27)	不検出(< 0.18)	不検出(< 0.13)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.70)	不検出(< 0.47)	不検出(< 0.48)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.49)	不検出(< 0.30)	不検出(< 0.34)	不検出
	2	3月15日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.16)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.75)	不検出(< 0.41)	不検出(< 0.46)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.34)	不検出(< 0.33)	不検出(< 0.26)	不検出
	3	4月2日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.22)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.54)	不検出(< 0.55)	不検出(< 0.56)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.34)	不検出(< 0.58)	不検出(< 0.35)	不検出
有明清掃工場	1	4月1日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.22)	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.22)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.56)	不検出(< 0.82)	不検出(< 0.62)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.46)	不検出(< 0.33)	不検出
	2	4月1日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.17)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.79)	不検出(< 0.82)	不検出(< 0.67)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.34)	不検出(< 0.39)	不検出
足立清掃工場	1	4月4日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.20)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.74)	不検出(< 0.55)	不検出(< 0.48)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.51)	不検出(< 0.53)	不検出(< 0.35)	不検出
	2	4月4日(*2)	ろ紙	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.20)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.76)	不検出(< 0.55)	不検出(< 0.55)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.45)	不検出(< 0.46)	不検出(< 0.36)	不検出
葛飾清掃工場	1	3月13日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.25)	不検出(< 0.15)	不検出(< 0.20)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.80)	不検出(< 0.43)	不検出(< 0.37)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.47)	不検出(< 0.26)	不検出(< 0.25)	不検出
	2	3月13日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.24)	不検出(< 0.19)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.96)	不検出(< 0.38)	不検出(< 0.58)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.51)	不検出(< 0.34)	不検出(< 0.31)	不検出
江戸川清掃工場	1	3月21日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.16)	不検出(< 0.15)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.64)	不検出(< 0.47)	不検出(< 0.50)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.42)	不検出(< 0.29)	不検出(< 0.37)	不検出
	2	3月21日(*1)	ろ紙	不検出(< 0.20)	不検出(< 0.16)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.55)	不検出(< 0.44)	不検出(< 0.52)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.44)	不検出(< 0.28)	不検出(< 0.35)	不検出
中防灰溶融施設	1	※2 —	—				
			ろ紙	不検出(< 0.32)	不検出(< 0.23)	不検出(< 0.18)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.88)	不検出(< 0.53)	不検出(< 0.41)	不検出
	2	3月12日(*1)	活性炭	不検出(< 0.46)	不検出(< 0.38)	不検出(< 0.31)	不検出
			ろ紙				
			捕集水				
	3	※2 —	—				
			ろ紙				
			捕集水				
破砕ごみ処理施設	3月19日(*1)		ろ紙	不検出(< 0.18)	不検出(< 0.17)	不検出(< 0.19)	不検出
			捕集水	不検出(< 0.69)	不検出(< 0.51)	不検出(< 0.45)	不検出
			活性炭	不検出(< 0.44)	不検出(< 0.37)	不検出(< 0.31)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の炉は、定期補修工事等により測定していません。