

(平成23年10月17日 HP掲載)

排ガスの放射能濃度測定結果

測定機関
測定方法

株式会社分析センター
緊急時における食品の放射能測定マニュアル
(平成14年3月、厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)

単位:Bq/m³/V

施設名	試料 採取日	排ガス			
		放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	9月30日	不検出	不検出	不検出	不検出
港清掃工場	(11月 採取予定)				
北清掃工場	9月27日	不検出	不検出	不検出	不検出
品川清掃工場	(11月 採取予定)				
目黒清掃工場	(11月 採取予定)				
大田清掃工場	(10月 採取)		(分析中)		
多摩川清掃工場	9月20日	不検出	不検出	不検出	不検出
世田谷清掃工場	9月28日	不検出	不検出	不検出	不検出
千歳清掃工場	(11月 採取予定)				
渋谷清掃工場	9月22日	不検出	不検出	不検出	不検出
杉並清掃工場	9月15日	不検出	不検出	不検出	不検出
豊島清掃工場	(11月 採取予定)				
板橋清掃工場	(11月 採取予定)				
光が丘清掃工場	(11月 採取予定)				
墨田清掃工場	9月21日	不検出	不検出	不検出	不検出
新江東清掃工場	(11月 採取予定)				
有明清掃工場	9月26日	不検出	不検出	不検出	不検出
足立清掃工場	(11月 採取予定)				
葛飾清掃工場	(11月 採取予定)				
江戸川清掃工場	(11月 採取予定)				
中防灰溶融施設	(10月 採取)		(分析中)		
破碎ごみ処理施設	9月20日	不検出	不検出	不検出	不検出

※1 使用測定器:セイコー・イージーアンドジー社製 ゲルマニウム半導体検出器 SEG-EMS

※2 排ガス測定値は、排ガス中のガス状及び粒子状の放射性物質を合計したものです。

※3 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。