

(平成23年8月22日 HP掲載)

### 放流水の放射能濃度測定結果

測定機関  
測定方法

中外テクノス 株式会社  
緊急時における食品の放射能測定マニュアル  
(平成14年3月、厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)

単位:Bq/L

| 施設名          | 試料<br>採取日   | 放流水           |                |                |               |
|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|              |             | 放射性<br>ヨウ素131 | 放射性<br>セシウム134 | 放射性<br>セシウム137 | 放射性<br>セシウム合計 |
| 中央清掃工場       | 8月3日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 港清掃工場        | 8月4日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 北清掃工場        | 8月1日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 品川清掃工場       | 8月2日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 目黒清掃工場       | 8月5日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 大田清掃工場       | 8月2日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 多摩川清掃工場      | 8月2日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 世田谷清掃工場 ※2   | —           | —             | —              | —              | —             |
| 千歳清掃工場       | 8月3日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 渋谷清掃工場       | 8月1日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 杉並清掃工場       | 8月3日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 豊島清掃工場       | 8月4日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 板橋清掃工場       | 8月5日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 光が丘清掃工場      | 8月5日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 墨田清掃工場       | 8月1日        | 不検出           | 13             | 不検出            | 13            |
| 新江東清掃工場      | 8月4日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 有明清掃工場       | 8月3日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 足立清掃工場       | 8月5日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 葛飾清掃工場       | 8月4日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |
| 江戸川清掃工場      | 8月1日        | 不検出           | 15             | 15             | 30            |
| 中防灰溶融施設 ※2   | —           | —             | —              | —              | —             |
| 破碎ごみ処理施設     | (8月下旬 採取予定) |               |                |                |               |
| 中防不燃ごみ処理センター | 8月2日        | 不検出           | 不検出            | 不検出            | 不検出           |

※1 使用測定器：仏キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 7500SL

※2 「—」の工場は、定期補修工事等により測定していません。

※3 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。