

(平成23年9月20日 HP掲載)

放流水の放射能濃度測定結果

測定機関
測定方法

中外テクノス 株式会社
緊急時における食品の放射能測定マニュアル
(平成14年3月、厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)

単位:Bq/L

施設名	試料 採取日	放流水			
		放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	(9月下旬 採取予定)				
港清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
北清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
品川清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
目黒清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
大田清掃工場	(9月下旬 採取予定)				
多摩川清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
世田谷清掃工場 ※2	-	-	-	-	-
千歳清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
渋谷清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
杉並清掃工場	(9月下旬 採取予定)				
豊島清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
板橋清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
光が丘清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
墨田清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
新江東清掃工場	(9月下旬 採取予定)				
有明清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
足立清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
葛飾清掃工場	(9月上旬 採取)		(分析中)		
江戸川清掃工場	(9月下旬 採取予定)				
中防灰溶融施設 ※2	-	-	-	-	-
破碎ごみ処理施設	8月30日	不検出	不検出	不検出	不検出
中防不燃ごみ処理センター	(9月上旬 採取)				

※1 使用測定器：仏キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 7500SL

※2 「-」の工場は、定期補修工事等により測定していません。

※3 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。