

(平成24年1月30日 HP掲載)

放流水の放射能濃度測定結果

測定機関 エヌエス環境株式会社
測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
使用測定器 キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器 GC2018

単位: Bq/L

施設名	試料 採取日	放流水			
		放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	1月11日	不検出 (<14)	不検出 (<13)	不検出 (<13)	不検出
港清掃工場	1月11日	不検出 (<13)	不検出 (<13)	不検出 (<10)	不検出
北清掃工場	1月9日	不検出 (<11)	不検出 (<13)	不検出 (<10)	不検出
品川清掃工場	1月13日	不検出 (<13)	不検出 (<13)	不検出 (<15)	不検出
目黒清掃工場	1月11日	不検出 (<11)	不検出 (<14)	不検出 (<8)	不検出
大田清掃工場	1月10日	不検出 (<11)	不検出 (<9)	不検出 (<15)	不検出
多摩川清掃工場	1月10日	不検出 (<13)	不検出 (<12)	不検出 (<14)	不検出
世田谷清掃工場	1月14日	不検出 (<14)	不検出 (<14)	不検出 (<12)	不検出
千歳清掃工場	1月10日	不検出 (<12)	不検出 (<13)	不検出 (<12)	不検出
渋谷清掃工場	1月11日	不検出 (<12)	不検出 (<14)	不検出 (<12)	不検出
杉並清掃工場	1月10日	不検出 (<12)	不検出 (<14)	不検出 (<12)	不検出
豊島清掃工場	1月12日	不検出 (<12)	不検出 (<12)	不検出 (<12)	不検出
板橋清掃工場	1月9日	不検出 (<13)	不検出 (<13)	不検出 (<12)	不検出
光が丘清掃工場	1月9日	不検出 (<11)	不検出 (<12)	不検出 (<13)	不検出
墨田清掃工場	1月9日	不検出 (<12)	不検出 (<14)	不検出 (<10)	不検出
新江東清掃工場	1月12日	不検出 (<13)	不検出 (<11)	不検出 (<11)	不検出
有明清掃工場	1月13日	不検出 (<11)	不検出 (<12)	不検出 (<13)	不検出
足立清掃工場	1月12日	不検出 (<13)	不検出 (<12)	不検出 (<13)	不検出
葛飾清掃工場	1月13日	不検出 (<10)	不検出 (<11)	不検出 (<13)	不検出
江戸川清掃工場	1月13日	不検出 (<12)	不検出 (<15)	不検出 (<14)	不検出
中防灰溶融施設 ※2	—	—	—	—	—
破碎ごみ処理施設 ※2	—	—	—	—	—
中防不燃ごみ処理センター	1月12日	不検出 (<12)	不検出 (<15)	不検出 (<10)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の工場は、定期補修工事等により測定していません。