

放流水の放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測
 測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
 廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
 使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

単位: Bq/L

施設名	試料 採取日	放流水			
		放射性 ヨウ素131	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	放射性 セシウム合計
中央清掃工場	7月11日	不検出(<9)	不検出(<11)	不検出(<7)	不検出
港清掃工場	(7月下旬採取)	(分析中)			
北清掃工場	(7月下旬 採取予定)				
品川清掃工場	7月8日	不検出(<10)	不検出(<11)	不検出(<10)	不検出
目黒清掃工場	7月8日	不検出(<9)	不検出(<10)	不検出(<12)	不検出
大田清掃工場	7月8日	不検出(<10)	不検出(<11)	不検出(<10)	不検出
多摩川清掃工場	(7月下旬 採取予定)				
世田谷清掃工場	7月9日	不検出(<7)	不検出(<8)	不検出(<12)	不検出
千歳清掃工場	7月9日	不検出(<8)	不検出(<12)	不検出(<9)	不検出
渋谷清掃工場	(7月下旬採取)	(分析中)			
豊島清掃工場	7月10日	不検出(<9)	不検出(<12)	不検出(<12)	不検出
板橋清掃工場	7月10日	不検出(<8)	不検出(<12)	不検出(<7)	不検出
光が丘清掃工場	7月10日	不検出(<7)	不検出(<12)	不検出(<9)	不検出
墨田清掃工場	(7月下旬 採取予定)				
新江東清掃工場	7月11日	不検出(<8)	不検出(<12)	不検出(<10)	不検出
有明清掃工場	7月11日	不検出(<8)	不検出(<10)	不検出(<9)	不検出
足立清掃工場	7月12日	不検出(<10)	不検出(<11)	不検出(<8)	不検出
葛飾清掃工場	7月12日	不検出(<11)	不検出(<9)	不検出(<9)	不検出
江戸川清掃工場	7月12日	不検出(<11)	不検出(<10)	不検出(<8)	不検出
中防灰溶融施設	7月8日	不検出(<9)	不検出(<12)	不検出(<13)	不検出
破碎ごみ処理施設 ※2	—	—	—	—	—
中防不燃ごみ処理センター	7月8日	不検出(<8)	不検出(<13)	不検出(<9)	不検出

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の工場は、定期補修工事等により測定していません。