

(平成25年6月17日 HP掲載)

放流水の放射能濃度測定結果

測定機関 株式会社 むさしの計測
測定方法 放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)
廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル(国立環境研究所)
使用測定器 ORTEC社製 ゲルマニウム半導体検出器 GEM25-70

単位: Bq/L

施設名	試料採取日	放流水			
		放射性ヨウ素131	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計
中央清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
港清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
北清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
品川清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
目黒清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
大田清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
多摩川清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
世田谷清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
千歳清掃工場 ※2	—	—	—	—	—
渋谷清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
豊島清掃工場	5月31日	不検出(<7)	不検出(<10)	不検出(<8)	不検出
板橋清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
光が丘清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
墨田清掃工場	(6月下旬 採取予定)				
新江東清掃工場	(6月上旬採取)	(分析中)			
有明清掃工場	(6月下旬 採取予定)				
足立清掃工場	(6月下旬 採取予定)				
葛飾清掃工場	(6月下旬 採取予定)				
江戸川清掃工場	(6月下旬 採取予定)				
中防灰溶融施設	(6月下旬 採取予定)				
破碎ごみ処理施設	(6月下旬 採取予定)				
中防不燃ごみ処理センター	(6月下旬 採取予定)				

※1 「不検出」とは、検出下限値未満を表します。また、()内は検出下限値を表します。

※2 「—」の工場は、定期補修工事等により測定していません。