

## 空間放射線量率測定結果

単位:  $\mu\text{Sv}/\text{h}$ 

施設名	測定日	敷地境界					工場内 灰処理設備等
		東	西	南	北	※1	
中央清掃工場	10月31日	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.03~0.11
	11月7日	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	
港清掃工場	10月29日	0.06	0.08	0.09	0.10	0.06	0.03~0.05
	11月7日	0.06	0.08	0.09	0.09	0.06	
北清掃工場	11月2日	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.05~0.07
	11月9日	0.10	0.08	0.09	0.07	0.09	
品川清掃工場	10月31日	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.03~0.08
	11月7日	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	
目黒清掃工場	10月31日	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.05~0.21
	11月8日	0.08	0.08	0.07	0.07	0.09	
大田清掃工場	11月1日	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.02~0.12 ※3
	11月8日	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	
多摩川清掃工場	11月2日	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.04~0.08
	11月8日	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	
世田谷清掃工場	10月29日	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.04~0.10
	11月7日	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	
千歳清掃工場	10月31日	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07	0.05~0.10
	11月5日	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	
渋谷清掃工場	10月29日	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06
	11月5日	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	
杉並清掃工場	※2						
豊島清掃工場	10月30日	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.03~0.05
	11月8日	0.07	0.07	0.05	0.08	0.05	
板橋清掃工場	11月1日	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.03~0.06
	11月8日	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	
光が丘清掃工場	10月30日	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.03~0.07
	11月7日	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	
墨田清掃工場	10月30日	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.03~0.16
	11月6日	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	
新江東清掃工場	10月31日	0.09	0.08	0.07	0.12	0.10	0.02~0.24 ※3
	11月8日	0.09	0.09	0.07	0.11	0.11	
有明清掃工場	10月31日	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.03~0.17
	11月8日	0.09	0.07	0.09	0.08	0.09	
足立清掃工場	10月31日	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.03~0.13
	11月8日	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	
葛飾清掃工場	10月29日	0.14	0.10	0.15	0.15	0.13	0.04~0.40
	11月6日	0.14	0.11	0.15	0.15	0.12	
江戸川清掃工場	11月1日	0.09	0.10	0.15	0.13	0.11	0.04~0.29
	11月8日	0.09	0.10	0.15	0.13	0.10	
中防灰溶融施設	10月31日	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.02~0.18
	11月9日	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	
破碎ごみ処理施設	10月31日	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.03~0.04
	11月9日	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	

※ 測定値は、当組合工場職員による測定です。

測定方法: 「放射能濃度等測定方法ガイドライン(環境省)」(指示値を5回読み取った平均値)

使用測定器: 日立アロカメディカル(株)製 TCS-172B(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ)

富士電機(株)製 NHC-7(エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ) (※3)

※ 測定値は気象条件等により変化します。

※ 敷地境界は地上高さ1m、工場内灰処理設備等は設備から5cmと1mの距離での測定結果です。

※ 中防灰溶融施設と破碎ごみ処理施設の敷地境界空間線量率測定は、両施設を含む中防処理施設管理事務所として測定しているため、両施設の測定結果は同じ値となっています。

※1 灰処理設備から最も離れた地点です。

※2 工場閉鎖に伴い焼却を停止したため、測定していません。