

令和元年度 清掃工場等における汚水処理汚泥のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

令和2年7月現在

単位：ng-TEQ/g

工場名	測定日	汚水処理汚泥の ダイオキシン類濃度
有明	令和元年10月11日	0.021
千歳	令和元年7月11日	0.028
江戸川	令和元年7月25日	0.094
墨田	令和元年6月7日	0.043
北	令和元年9月27日	0.032
新江東	令和元年7月4日	0.033
港	令和元年9月20日	0.21
豊島※	—	—
渋谷※	—	—
中央	令和元年9月5日	0.00039
板橋	平成31年4月25日	0.013
多摩川	平成31年4月1日	0.085
足立	令和元年8月15日	0.0075
品川	令和元年6月27日	0.0028
葛飾	令和元年10月3日	0.011
世田谷	令和元年11月21日	0.042
大田	令和元年8月30日	0.032
練馬	令和元年6月13日	0.014
杉並	令和元年8月8日	0.026
中防灰溶融施設	令和元年5月24日	0.0092

(注1) 汚水処理汚泥の法基準値 3ng-TEQ/g

(注2) ng (ナノグラム) とは、10億分の1グラムを表す単位

(注3) ※は汚水処理汚泥を工場内で処理して埋立てを行わないため、測定していない。