

平成21年度 清掃工場における排ガスのダイオキシン類測定結果(1/2)

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

平成22年6月 現在

単位:ng-TEQ/m³N

工 場 名		1回目	2回目	3回目	4回目
	測定炉	結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)
杉並※	1号炉	0.000044 (H21.5.12)	0.000021 (H21.7.23)	0.00018 (H21.10.8)	0.00022 (H22.2.27)
	2号炉	0.000025 (H21.5.13)	0.000052 (H21.7.24)	0.000037 (H21.12.11)	0.000010 (H22.2.9)
	3号炉	休炉中	休炉中	休炉中	休炉中
光が丘※	1号炉	0.00000026 (H21.4.24)	0.000050 (H21.8.26)	0.00013 (H21.10.13)	0 (H22.2.10)
	2号炉	0.00017 (H21.4.27)	0.000022 (H21.9.17)	0 (H21.10.14)	0 (H22.2.9)
大田※	1号炉	0.00055 (H21.5.7)	0.000089 (H21.6.25)	0.0019 (H21.10.29)	0.00031 (H21.12.2)
	2号炉	0.0011 (H21.5.1)	0.00062 (H21.6.26)	0.00060 (H21.10.28)	0.0000020 (H21.12.3)
	3号炉	0.00010 (H21.7.22)	0.00051 (H21.9.30)	0.00031 (H21.10.27)	0.00019 (H21.12.4)
目黒※	1号炉	0.000044 (H21.6.1)	0 (H21.7.28)	0.000000026 (H21.12.22)	0 (H22.2.18)
	2号炉	0.0000002 (H21.5.29)	0.000000039 (H21.7.29)	0 (H21.10.29)	0 (H22.1.27)
練馬※	1号炉	0 (H21.6.12)	0 (H21.7.16)	0.000019 (H21.11.27)	操業停止
	2号炉	0 (H21.5.8)	0 (H21.7.17)	0.000000060 (H21.11.30)	操業停止
有明※	1号炉	0.000018 (H21.6.23)	0 (H21.8.14)	0 (H21.12.15)	0.000020 (H22.2.4)
	2号炉	0.000073 (H21.7.14)	0.000032 (H21.8.17)	0 (H21.12.16)	0 (H22.2.5)
千歳※		0 (H21.4.28)	0.000083 (H21.7.10)	0.000080 (H21.11.13)	0.000017 (H22.1.22)
江戸川※	1号炉	0.00011 (H21.6.11)	0.000077 (H21.8.4)	0.000000048 (H21.12.8)	0.000052 (H22.2.4)
	2号炉	0.000080 (H21.7.28)	0.000063 (H21.9.8)	0.000091 (H21.10.5)	0.0010 (H21.12.9)
墨田※		0.000012 (H21.4.20)	0.000000051 (H21.9.15)	0 (H21.12.25)	0 (H22.3.5)
北※		0.0000020 (H21.6.30)	0 (H21.8.18)	0 (H21.10.16)	0.0000014 (H21.12.8)
新江東※	1号炉	0 (H21.6.24)	0.000000036 (H21.9.2)	0 (H21.11.20)	0.00000086 (H21.12.10)
	2号炉	0 (H21.5.18)	0.000000048 (H21.9.3)	0 (H21.11.19)	0 (H22.1.6)
	3号炉	0 (H21.5.15)	0 (H21.9.4)	0 (H21.11.18)	0 (H22.1.15)
港※	1号炉	0 (H21.5.27)	0 (H21.9.24)	0.00000045 (H21.11.10)	0 (H22.1.14)
	2号炉	0 (H21.6.30)	0 (H21.8.6)	0 (H21.11.11)	0.000000036 (H22.1.18)
	3号炉	0.0000015 (H21.5.26)	0.0000011 (H21.7.9)	0 (H21.9.25)	0 (H22.1.15)
豊島※	1号炉	0 (H21.6.19)	0.00025 (H21.9.17)	0 (H21.11.2)	0.00019 (H22.1.22)
	2号炉	0 (H21.5.12)	0 (H21.9.18)	0 (H22.1.25)	0 (H22.3.5)
渋谷		0 (H21.5.22)	0.000000042 (H21.10.9)	0 (H21.11.17)	0 (H22.1.13)

平成21年度 清掃工場における排ガスのダイオキシン類測定結果(2/2)

工 場 名		1回目	2回目	3回目	4回目
	測定炉	結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)
中央	1号炉	0.00000036 (H21.6.9)	0 (H21.8.7)	0.000000051 (H21.11.25)	0 (H22.2.15)
	2号炉	0 (H21.6.10)	0 (H21.8.6)	0 (H21.10.1)	0.000000028 (H22.2.16)
足立	1号炉	0.00000033 (H21.6.17)	0.00000036 (H21.8.21)	0 (H21.10.20)	0 (H22.3.2)
	2号炉	0 (H21.6.16)	0 (H21.8.24)	0 (H22.1.5)	0 (H22.3.3)
板橋	1号炉	0.000017 (H21.7.3)	0 (H21.9.29)	0.00011 (H21.11.10)	0 (H22.1.8)
	2号炉	0 (H21.7.2)	0 (H21.9.28)	0 (H21.11.12)	0 (H22.1.12)
多摩川	1号炉	0.000021 (H21.8.19)	0.000015 (H21.9.11)	0.000036 (H21.11.16)	0 (H22.1.29)
	2号炉	0.0000010 (H21.7.7)	0.000000069 (H21.9.10)	0 (H21.11.13)	0.000000033 (H22.2.2)
品川	1号炉	0.000000042 (H21.4.15)	0.000022 (H21.8.12)	0.000021 (H21.12.18)	0 (H22.2.22)
	2号炉	0.000000081 (H21.4.16)	0.00000029 (H21.8.13)	0.000000036 (H21.12.21)	0 (H22.2.19)
葛飾	1号炉	0.00000024 (H21.6.5)	0 (H21.8.28)	0 (H21.10.22)	0.000069 (H22.2.23)
	2号炉	0.00013 (H21.6.4)	0 (H21.8.31)	0 (H21.10.23)	0 (H22.1.20)
世田谷	1号炉	0 (H21.5.26)	0 (H21.7.13)	0.00000028 (H21.11.5)	0 (H22.1.6)
	2号炉	0 (H21.5.27)	0 (H21.7.14)	0.00000025 (H21.11.6)	0 (H22.1.7)
中防灰溶融施設	1号炉	0.00000093 (H21.4.21)	0.0000016 (H21.9.10)	0 (H21.11.2)	-
	2号炉	-	0.0000012 (H21.8.11)	0.000092 (H21.12.3)	-
	3号炉	0 (H21.4.20)	-	-	0 (H22.1.13)
	4号炉	0.000033 (H21.5.29)	0.0000015 (H21.9.11)	0 (H21.11.4)	-
破碎ごみ 処理施設※		0 (H21.6.2)	0 (H21.8.4)	0.0000098 (H21.10.20)	0.00024 (H22.2.25)

(注1) 排ガスの法基準値

※ : $1\text{ng}-\text{TEQ}/\text{m}^3\text{N}$

※以外 : $0.1\text{ng}-\text{TEQ}/\text{m}^3\text{N}$

(注2) $\text{ng}-\text{TEQ}/\text{m}^3\text{N}$

(1) TEQ: ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い2, 3, 7, 8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンに毒性等価換算したもの

(2) ng(ナノグラム) : 10億分の1gを表す単位

(3) m^3N (ノルマル立方メートル) : 0℃、1気圧の状態に換算した気体の体積

(注3) 千歳、墨田、北及び渋谷工場は1炉工場