

平成26年度 清掃工場等における排水のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

平成27年6月 現在

単位:pg-TEQ/L

工場名	測定日	排水のダイオキシン類濃度
光が丘	平成26年5月21日	0.043
大田第一	平成26年4月2日	0.0010
目黒	平成26年7月8日	0.051
有明	平成26年8月21日	0.022
千歳	平成26年9月30日	0.00023
江戸川	平成26年7月11日	0.035
墨田	平成26年4月9日	0.00048
北	平成26年5月8日	0.011
新江東	平成26年4月23日	0.00065
港	平成26年4月3日	0.012
豊島	平成26年9月17日	0.0084
渋谷	平成26年7月25日	0.043
中央	平成26年8月18日	0.00053
板橋	平成26年5月14日	0.0067
多摩川	平成26年5月19日	0.00078
足立	平成26年6月26日	0.038
品川	平成26年4月16日	0.0047
葛飾	平成26年6月18日	0.037
世田谷	平成26年5月9日	0.00089
大田(新)	平成26年12月2日	0.00051
中防灰溶融施設	平成26年5月20日	0.00077
破碎ごみ処理施設	平成26年6月30日	0.067

(注1)排水の法基準値 10pg-TEQ/L

(注2)pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位