

平成27年度 清掃工場等における排ガスのダイオキシン類測定結果(1/2)

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

平成28年5月現在

単位:ng-TEQ/m³N

工 場 名	測定炉	1回目	2回目	3回目	4回目
		結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)
光が丘※	1号炉	0.0000012 (H27.5.22)	0.00000079 (H27.7.30)	0.00000080 (H27.9.15)	0.00000019 (H27.11.4)
	2号炉	0.00000037 (H27.5.25)	0.00000088 (H27.8.14)	0.00000027 (H27.11.5)	0.00000027 (H28.1.14)
目黒※	1号炉	0.00000025 (H27.5.27)	0.00000033 (H27.7.13)	0.000021 (H27.11.27)	-
	2号炉	0.0000020 (H27.5.15)	0.00000033 (H27.7.9)	0.00000051 (H27.10.15)	0.00000016 (H28.2.29)
有明※	1号炉	0.00000026 (H27.6.23)	0.0000012 (H27.8.20)	0.00000031 (H27.12.11)	0.00000032 (H28.2.10)
	2号炉	0.000039 (H27.4.21)	0.00000047 (H26.8.21)	0.00000049 (H27.12.25)	0.00000041 (H28.2.12)
千歳※		0.000000051 (H27.6.17)	0.0000013 (H27.9.17)	0.00000032 (H27.11.18)	0.0000011 (H28.1.22)
江戸川※	1号炉	0.00060 (H27.6.12)	0.000035 (H27.8.11)	0.000022 (H28.1.5)	0.00000081 (H28.2.16)
	2号炉	0.000027 (H27.4.24)	0.000050 (H27.7.28)	0.000014 (H27.10.27)	0.000019 (H27.12.16)
墨田※		0.00000024 (H27.5.15)	0.00000035 (H27.7.7)	0.00000034 (H27.10.6)	0.00000081 (H28.1.6)
北※		0.00000091 (H27.5.8)	0.00000061 (H27.8.19)	0.0023 (H27.10.23)	0.000036 (H27.12.7)
新江東※	1号炉	0.00000049 (H27.4.15)	0.00000032 (H27.8.25)	0.0000011 (H27.11.4)	0.00000023 (H28.2.25)
	2号炉	0.0000010 (H27.4.16)	0.00000031 (H27.8.26)	0.00000026 (H27.10.7)	0.00000017 (H27.12.2)
	3号炉	0.000014 (H27.4.17)	0.00000039 (H27.6.5)	0.00000075 (H27.10.8)	0.00000032 (H27.12.3)
港※	1号炉	0.00000047 (H27.4.9)	0.00000044 (H27.6.17)	0.00000021 (H27.11.9)	0.0000010 (H28.1.27)
	2号炉	0.000062 (H27.4.8)	0.00000017 (H27.6.18)	0.000024 (H27.11.10)	0.00000015 (H28.1.26)
	3号炉	0.000023 (H26.4.7)	0.00000074 (H27.6.19)	0.00000084 (H26.9.18)	0.00000024 (H28.2.22)
豊島※	1号炉	0.000032 (H27.5.29)	0.0067 (H27.7.22)	0.0021 (H27.11.27)	0.000024 (H28.2.10)
	2号炉	0.000021 (H27.4.28)	0.000036 (H27.6.30)	0.000022 (H27.10.30)	0.000024 (H28.1.19)

平成27年度 清掃工場等における排ガスのダイオキシン類測定結果(2/2)

工 場 名	測定炉	1回目	2回目	3回目	4回目
		結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)	結果(測定日)
渋谷		0.000039 (H27.5.19)	0.00000089 (H27.7.30)	0.0000019 (H27.11.11)	0.0000019 (H28.1.6)
中央	1号炉	0.00000028 (H27.4.2)	0.000000084 (H27.6.11)	0.000018 (H27.8.3)	0.00000050 (H27.12.9)
	2号炉	0.00000056 (H27.4.30)	0.00000043 (H27.6.15)	0.00000048 (H27.8.4)	0.00000068 (H28.2.2)
板橋	1号炉	0.00000060 (H27.5.12)	0.00000069 (H27.7.2)	0.00000076 (H27.9.4)	0.0000010 (H27.11.24)
	2号炉	0.00000041 (H27.5.13)	0.00000043 (H27.7.6)	0.00000064 (H27.10.21)	0.00000024 (H28.1.8)
多摩川	1号炉	0.000026 (H27.5.19)	0.00000074 (H27.7.24)	0.00000022 (H27.11.17)	0.00000086 (H28.1.21)
	2号炉	0.00000076 (H27.5.20)	0.0000013 (H27.9.10)	0.00000042 (H27.11.18)	0.00000018 (H28.1.22)
足立	1号炉	0.00000092 (H27.4.24)	0.00000086 (H27.8.6)	0.00000059 (H27.10.14)	0.00000051 (H28.2.4)
	2号炉	0.000000075 (H27.6.2)	0.0000014 (H27.8.7)	0.00000059 (H27.12.24)	0.0000011 (H28.2.5)
品川	1号炉	0.000014 (H27.4.22)	0.000000093 (H27.6.10)	0.00000059 (H27.10.16)	0.00000045 (H28.2.22)
	2号炉	0.00000042 (H27.4.21)	0.00000024 (H27.6.9)	0.00000072 (H27.12.9)	0.00000030 (H28.2.23)
葛飾	1号炉	0.000000072 (H27.6.29)	0.00000068 (H27.9.29)	0.00000018 (H27.12.3)	0.00000026 (H28.2.5)
	2号炉	0.00000020 (H27.6.26)	0.000019 (H27.8.6)	0.00000031 (H27.12.4)	0.00000013 (H28.2.24)
世田谷	1号炉	0.000047 (H27.7.16)	0.000029 (H27.10.19)	0.00000026 (H27.12.16)	0.000018 (H28.1.29)
	2号炉	0.0000026 (H27.7.22)	0.000037 (H27.11.13)	0.000036 (H27.12.17)	0.00000042 (H28.3.2)
大田	1号炉	0.00000026 (H27.6.23)	0.00000026 (H27.8.13)	0.00000071 (H27.10.2)	0.00000025 (H27.12.18)
	2号炉	0.00000092 (H27.6.24)	0.00000026 (H27.8.14)	0.0000014 (H27.10.5)	0.00000014 (H28.1.15)
練馬	1号炉	0.00000036 (H28.1.28)	0.000000087 (H28.2.29)	-	-
	2号炉	0.00000018 (H28.1.29)	0.00000014 (H28.2.26)	-	-
破碎ごみ 処理施設※		0.000081 (H27.5.25)	0.00039 (H27.8.31)	0.00086 (H27.12.14)	0.00085 (H28.2.16)

(注1)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排ガスの基準値 0.1ng-TEQ/m³N

(ただし、※は基準値 1ng-TEQ/m³N)

(注2)ng(ナノグラム)とは、10億分の1グラムを表す単位

(注3)m³N(ノルマル立方メートル)とは、0℃、1気圧の状態に換算した気体の体積

(注4)練馬は11月にしゅん工した。

(注5)千歳、墨田、北、渋谷工場及び破碎ごみ処理施設は1炉施設