

令和3年度 清掃工場等における排水のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

令和4年5月現在

調査機関:ユーロフィン日本環境株式会社

単位:pg-TEQ/L

工場名	測定日	排水のダイオキシン類濃度
有明	令和3年4月13日	0.049
千歳	令和3年4月26日	0.00010
墨田	令和3年5月26日	0
北	令和3年4月27日	0.000030
新江東	令和3年6月18日	0.0026
港	令和3年5月6日	0.00037
豊島	令和3年9月8日	0.0066
渋谷	令和3年5月11日	0
中央	令和3年4月1日	0.00057
板橋	令和3年5月13日	0.00056
多摩川	令和3年4月7日	0.00069
足立	令和3年7月9日	0.0067
品川	令和3年7月12日	0.0011
葛飾	令和3年8月23日	0.00051
世田谷	令和3年7月28日	0.0063
大田(新)	令和3年6月3日	0.0079
大田第一	令和3年4月12日	0.064
練馬	令和3年7月7日	0.000054
杉並	令和3年4月19日	0.000087
光が丘	令和3年5月18日	0
中防灰溶融施設	令和3年5月27日	0

(注1)排水の法基準値 10pg-TEQ/L

(注2)pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位