

令和5年度 清掃工場におけるスラグのダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて法基準値を下回りました。

令和6年5月現在

調査機関: ユーロフィン日本環境株式会社

単位: ng-TEQ/g

工場名	測定日	スラグのダイオキシン類濃度
世田谷	令和5年6月1日	0.00000021

(注1) スラグの法基準値 3ng-TEQ/g

(注2) ng(ナノグラム)とは、10億分の1グラムを表す単位