

令和7年度 清掃工場における排ガスのダイオキシン類測定結果(1/2)

測定結果はすべて排出基準値を下回りました。

令和8年7月

調査機関:ユーロフィン日本環境株式会社

単位:ng-TEQ/m³N

工場名	測定炉	1回目		2回目	
		採取年月日	排ガスの ダイオキシン類濃度	採取年月日	排ガスの ダイオキシン類濃度
有明※	1号炉	令和7年4月3日	0.00000064	令和7年10月1日	0.0000011
	2号炉	令和7年4月4日	0.00000036	令和7年9月30日	0.0000013
千歳※		令和7年4月18日	0.00000061	令和7年10月15日	0.00000098
墨田※		令和7年6月2日	0.00000015	令和7年10月24日	0.0000014
新江東※	1号炉	令和7年6月20日	0.00000046	令和8年1月14日	0.00000082
	2号炉	令和7年6月19日	0.00000059	令和8年1月15日	0.0000013
	3号炉	令和7年6月18日	0.00093	令和7年12月10日	0.00000052
港※	1号炉	令和7年5月19日	0.000018	令和7年11月17日	0.00000059
	2号炉	令和7年4月21日	0.00000016	令和7年11月18日	0.00000024
	3号炉	令和7年4月22日	0.00000012	令和7年10月8日	0.000022
豊島※	1号炉	令和7年6月24日	0.00024	令和7年10月31日	0.000031
	2号炉	令和7年5月22日	0.000028	令和7年10月28日	0.000020
渋谷		令和7年9月16日	0.00000096	令和7年11月14日	0.000018
中央	1号炉	令和7年4月1日	0.00000061	令和7年11月12日	0.00000080
	2号炉	令和7年4月2日	0.00000092	令和7年12月17日	0.00000048
板橋	1号炉	令和7年5月12日	0.0000047	令和7年11月6日	0.00000087
	2号炉	令和7年6月16日	0.00000039	令和8年1月7日	0.00000066
多摩川	1号炉	令和7年4月9日	0.000014	令和7年10月16日	0.000020
	2号炉	令和7年4月10日	0.000035	令和7年10月17日	0.000039
足立	1号炉	令和7年7月8日	0.00000057	令和7年10月27日	0.000013
	2号炉	令和7年7月9日	0.0000014	令和7年12月12日	0.0000024

令和7年度 清掃工場における排ガスのダイオキシン類測定結果(2/2)

調査機関:ユーロフィン日本環境株式会社
単位:ng-TEQ/m³N

工場名	測定炉	1回目		2回目	
		採取年月日	排ガスの ダイオキシン類濃度	採取年月日	排ガスの ダイオキシン類濃度
品川	1号炉	令和7年4月23日	0.00000022	令和7年11月7日	0.00000051
	2号炉	令和7年5月29日	0.00000096	令和7年11月10日	0.00000096
葛飾	1号炉	令和7年9月25日	0.000017	令和8年1月19日	0.00000049
	2号炉	令和7年9月26日	0.000014	令和8年1月17日	0.0000014
世田谷	1号炉	令和7年8月21日	0.00055	令和8年1月23日	0.000047
	2号炉	令和7年7月18日	0.000073	令和8年1月26日	0.00038
大田(新)	1号炉	令和7年6月5日	0.00000068	令和7年10月6日	0.000013
	2号炉	令和7年6月6日	0.000015	令和7年10月7日	0.000013
大田第一※	1号炉	令和7年5月20日	0.00000041	令和7年12月9日	0.00000076
	2号炉	令和7年6月3日	0.00000047	令和7年11月4日	0.00000048
	3号炉	令和7年4月15日	0.00000017	令和7年12月24日	0.00000038
練馬	1号炉	令和7年7月15日	0.00000096	令和8年1月20日	0.00000015
	2号炉	令和7年7月14日	0.0000017	令和8年1月29日	0.00000044
杉並	1号炉	令和7年4月11日	0.00000015	令和7年12月1日	0.00000066
	2号炉	令和7年4月14日	0.0000099	令和7年10月29日	0.00000046
光が丘	1号炉	令和7年4月30日	0.0000016	令和7年10月20日	0.00000041
	2号炉	令和7年5月1日	0.00000078	令和7年10月21日	0.00000063
目黒	1号炉	令和7年9月3日	0.0000013	令和7年12月19日	0.0000015
	2号炉	令和7年9月4日	0.00000099	令和7年12月22日	0.00000042

(注1)ダイオキシン類対策特別措置法施行規則に基づく排出基準 0.1ng-TEQ/m³N
ただし、※は排出基準 1ng-TEQ/m³N
(注2)ng(ナノグラム)とは、10億分の1グラムを表す単位
(注3)m³N(ノルマル立方メートル)とは、0℃、1気圧の状態に換算した気体の体積
(注4)千歳、墨田及び渋谷工場は1炉施設