

令和7年度 清掃工場等における排水のダイオキシン類測定結果

測定結果はすべて排出基準値を下回りました。

令和8年7月

調査機関:ユーロフィン日本環境株式会社

単位:pg-TEQ/L

工場名	採取年月日	排水のダイオキシン類濃度
有明	令和7年4月3日	0.020
千歳	令和7年4月18日	0.000066
墨田	令和7年6月2日	0.000081
新江東	令和7年6月19日	0.0092
港	令和7年4月21日	0.00042
豊島	令和7年5月22日	0.011
渋谷	令和7年9月16日	0.00034
中央	令和7年4月1日	0.0092
板橋	令和7年5月12日	0.000057
多摩川	令和7年4月9日	0.000081
足立	令和7年7月8日	0.00018
品川	令和7年4月23日	0.000087
葛飾	令和7年9月25日	0.014
世田谷	令和7年7月22日	0.0094
大田(新)	令和7年6月5日	0.00014
大田第一	令和7年4月15日	0.00033
練馬	令和7年7月14日	0.00046
杉並	令和7年4月11日	0.00021
光が丘	令和7年4月30日	0.018
目黒	令和7年9月3日	0.00015
中防灰溶解施設	令和7年5月20日	0.00014

(注1) 下水道法施行令及び東京都下水道条例に基づく排出基準 10pg-TEQ/L

(注2) pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを表す単位