

# 足立清掃工場

## 令和元年度環境測定結果

---

1	排ガス測定結果	1
(1)	煙突排ガス	1
(2)	煙道排ガス	2
2	排水測定結果	3
3	焼却灰等測定結果	5
(1)	主灰（含有・性状試験）	5
(2)	飛灰処理汚泥（含有・溶出試験）	6
(3)	汚水処理汚泥（含有試験）	7
4	周辺大気環境調査結果	8
5	試料採取日一覧	9
(参考)	測定項目及び測定箇所	10
(参考)	定量下限値一覧	11

---

令和2年7月

東京二十三区清掃一部事務組合

# 1 排ガス測定結果

## (1) 煙突排ガス

測定結果の概要：排ガスの測定結果は、すべて法基準値及び自己規制値を下回りました。

調査機関：株式会社環境技術研究所

測定項目	単位	基準値			測定値		全工場測定値
		法律	都条例	自己規制値	1号炉	2号炉	
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.04	0.04	0.01	不検出	不検出	不検出
硫黄酸化物	ppm	54	-	10	不検出	不検出	不検出～5
窒素酸化物	ppm	82	-	50	36～48	24～40	8～58
塩化水素	ppm	430	-	10	不検出	不検出	不検出～10
一酸化炭素	ppm	-	-	-	2～4	1～3	不検出～62
ばいじん中の鉛	mg/m <sup>3</sup> N	-	10	-	不検出	不検出	不検出
ばいじん中のカドミウム	mg/m <sup>3</sup> N	-	1	-	不検出	不検出	不検出
ばいじん中の亜鉛	mg/m <sup>3</sup> N	-	-	-	0.001	0.001	不検出～0.010
ばいじん中のマンガン	mg/m <sup>3</sup> N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
二酸化窒素	ppm	-	-	-	3.0	2.8	0.6～5.0
アンモニア	ppm	-	-	-	不検出	不検出	不検出～0.9
アルデヒド	ppm	-	-	-	0.33	0.35	0.13～0.37
シアン	ppm	-	-	-	不検出	不検出	不検出
全炭化水素	ppm	-	-	-	0.4	0.3	0.3～2.3
塩化ビニルモノマー	ppm	-	-	-	不検出	不検出	不検出
フタル酸エステル	mg/m <sup>3</sup> N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/m <sup>3</sup> N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
全水銀	μg/m <sup>3</sup> N	50	-	-	0.13～0.36	0.12～0.81	(0.02)～1.5
有機水銀	mg/m <sup>3</sup> N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
ふっ素	ppm	-	10	-	不検出	不検出	不検出
ベンゾ(a)ピレン	μg/m <sup>3</sup> N	-	-	-	不検出	不検出	不検出
臭気排出強度	×10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> N/min	110	-	-	0.72	0.23	0.051～1.0
塩素	ppm	-	9.5	-	不検出	不検出	不検出
ばいじん中のクロム	mg/m <sup>3</sup> N	-	0.25	-	不検出	不検出	不検出
ばいじん中の砒素	mg/m <sup>3</sup> N	-	-	-	不検出	不検出	不検出

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未満で検出下限値以上の数値はカッコ書きで示し、検出下限値未満を「不検出」とします。

注2 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化窒素、アンモニア及び全水銀は酸素濃度12%換算値です。

注3 硫黄酸化物の基準値（法律）は、日総量規制基準値を濃度換算したものです。窒素酸化物の基準値（法律）は、総量規制基準値を濃度換算したものです。

注4 ふっ素及び塩素の基準値（都条例）は、規制基準値を濃度換算したものです。

注5 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物及び臭気排出強度の基準値は、工場ごとに異なります。

## (2) 煙道排ガス

調査機関：株式会社環境技術研究所

測定項目	単位	測定値		全工場 測定値
		1号炉	2号炉	
ばいじん	$\text{g/m}^3\text{N}$	2.6~11	2.2~4.8	0.89~11
硫黄酸化物	ppm	6~11	5~10	不検出~31
窒素酸化物	ppm	84~100	76~100	29~230
塩化水素	ppm	140~210	120~190	63~250

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素は酸素濃度12%換算値です。

注3 ばいじん、硫黄酸化物及び塩化水素は減温塔入口で、窒素酸化物は脱硝設備入口で測定した結果です。

## 2 排水測定結果 (1/2)

測定結果の概要：排水の測定結果は、すべて法基準値内でした。

調査機関：ユーロフィン日本環境株式会社

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
温度	℃	45未満	<b>19.6～31.7</b>	13.6～36.6
水素イオン濃度 (pH)	-	5を超え9未満	<b>7.7～7.9</b>	6.8～8.3
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	600未満	<b>2～7</b>	不検出～100
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	<b>6～14</b>	2～95
浮遊物質 (SS)	mg/L	600未満	<b>不検出～1</b>	不検出～17
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	30以下	<b>不検出</b>	不検出～3
フェノール類	mg/L	5以下	<b>不検出</b>	不検出～0.15
銅	mg/L	3以下	<b>不検出</b>	不検出～0.28
亜鉛	mg/L	2以下	<b>不検出～0.02</b>	不検出～0.07
鉄(溶解性)	mg/L	10以下	<b>不検出</b>	不検出～1.0
マンガン(溶解性)	mg/L	10以下	<b>不検出</b>	不検出～1.8
総クロム	mg/L	2以下	<b>不検出</b>	不検出
窒素	mg/L	120未満	<b>4.7～6.8</b>	1.8～26
アンモニア性窒素	mg/L	-	<b>0.7～2.3</b>	不検出～13
有機体窒素	mg/L	-	<b>不検出～1.0</b>	不検出～14
硝酸性窒素	mg/L	-	<b>2.6～4.1</b>	不検出～15
亜硝酸性窒素	mg/L	-	<b>0.2～1.2</b>	不検出～4.9
燐	mg/L	16未満	<b>不検出</b>	不検出～0.17
沃素消費量	mg/L	220未満	<b>7～26</b>	不検出～43
カドミウム	mg/L	0.03以下	<b>不検出</b>	不検出
シアン	mg/L	1以下	<b>不検出</b>	不検出～0.09
有機燐	mg/L	1以下	<b>不検出</b>	不検出
鉛	mg/L	0.1以下	<b>不検出</b>	不検出～0.01
六価クロム	mg/L	0.5以下	<b>不検出</b>	不検出
砒素	mg/L	0.1以下	<b>不検出</b>	不検出
総水銀	mg/L	0.005以下	<b>不検出</b>	不検出
アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	<b>不検出</b>	不検出

## 2 排水測定結果 (2/2)

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.003以下	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	不検出	不検出
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	不検出	不検出
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	不検出	不検出
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	不検出	不検出
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	不検出	不検出
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3以下	不検出	不検出
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	不検出	不検出
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	不検出	不検出
ベンゼン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
シマジン	mg/L	0.03以下	不検出	不検出
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	不検出	不検出
チウラム	mg/L	0.06以下	不検出	不検出
セレン	mg/L	0.1以下	不検出	不検出
ふっ素	mg/L	8以下	<b>0.18~0.33</b>	不検出~1.7
ほう素	mg/L	10以下	<b>0.24~0.52</b>	0.08~1.5
ナトリウム	mg/L	-	<b>1,300~2,100</b>	320~4,500
カリウム	mg/L	-	<b>19~39</b>	7.3~720
カルシウム	mg/L	-	<b>12~20</b>	2.9~560
マグネシウム	mg/L	-	<b>3.4~6.1</b>	0.14~9.1
塩化物イオン	mg/L	-	<b>1,800~2,900</b>	310~6,700
硫酸イオン	mg/L	-	<b>290~770</b>	74~2,600
シリカ	mg/L	-	<b>5~10</b>	不検出~21
全蒸発残留物	mg/L	-	<b>3,600~5,900</b>	980~15,000

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 基準値は、下水道法施行令及び東京都下水道条例による下水排除基準を示します。

注3 ふっ素及びほう素の基準値は、工場ごとに異なります。

### 3 焼却灰等測定結果

測定結果の概要：焼却灰等の測定結果は、すべて法基準値及び判定基準値を下回りました。

#### (1) 主灰（含有・性状試験）

調査機関：富士産業株式会社

測定項目	単位	基準値	測定値	全工場測定値	
水分	%	-	不検出～2.1	不検出～2.1 ※1	
熱しゃく減量	%	5 ※2	不検出～0.8	不検出～1.7 ※1	
かさ比重	-	-	0.90～1.0	0.71～1.4 ※1	
含有試験	総水銀	mg/kg	-	不検出～0.005	不検出～0.16
	アルキル水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	-	110～220	26～3,800
	カドミウム	mg/kg	-	4.4～5.4	0.9～120
	総クロム	mg/kg	-	350～620	160～1,200
	砒素	mg/kg	-	1.7～2.8	1.3～4.6
	シアン	mg/kg	-	不検出～1.1	不検出～1.2
	銅	mg/kg	-	750～3,500	260～16,000
	亜鉛	mg/kg	-	2,100～3,500	660～15,000
	ふっ素	mg/kg	-	140～220	100～770
セレン	mg/kg	-	不検出	不検出	
性状試験	ほう素酸化物(B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	%	-	0.02～0.04	0.02～0.07
	珪素酸化物(SiO <sub>2</sub> )	%	-	19～23	12～28
	ナトリウム酸化物(Na <sub>2</sub> O)	%	-	3.0～3.7	1.5～3.7
	カリウム酸化物(K <sub>2</sub> O)	%	-	1.1～1.3	0.52～1.6
	カルシウム酸化物(CaO)	%	-	32～38	24～45
	マグネシウム酸化物(MgO)	%	-	2.6～3.1	2.1～3.4
	アルミニウム酸化物(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	%	-	12～13	9.1～18
	チタン酸化物(TiO <sub>2</sub> )	%	-	1.6～2.6	0.98～2.8
	鉄酸化物(Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	%	-	3.1～6.8	2.2～14
	燐酸化物(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	%	-	2.2～3.8	1.8～4.5
	塩素(Cl)	%	-	1.5～1.9	0.56～2.3
	硫黄(S)	%	-	0.2～0.3	0.1～0.7
	炭素(C)	%	-	1.2～2.0	0.60～5.4
	硫酸イオン(SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	%	-	0.5～0.6	0.3～1.7
炭酸イオン(CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )	%	-	4.0～4.7	2.1～6.0	

- 注 不検出とは、定量下限値未満を示します。
- ※1 水で冷却処理を行っていない主灰（乾灰）の測定結果を掲載しました。
- ※2 基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める維持管理の基準です。

(2) 飛灰処理汚泥（含有・溶出試験）

調査機関：富士産業株式会社

測定項目		単位	基準値	測定値	全工場測定値
水分		%	-	<b>22.6～25.3</b>	16.7～31.0
かさ比重		-	-	<b>1.2～1.4</b>	1.0～2.0
含有試験	総水銀	mg/kg	-	<b>4.2～5.2</b>	1.3～32
	アルキル水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	-	<b>430～470</b>	160～2,100
	カドミウム	mg/kg	-	<b>48～76</b>	31～170
	総クロム	mg/kg	-	<b>430～620</b>	68～780
	砒素	mg/kg	-	<b>6.5～8.1</b>	4.7～15
	シアン	mg/kg	-	不検出	不検出
	銅	mg/kg	-	<b>390～480</b>	240～3,800
	亜鉛	mg/kg	-	<b>4,300～6,100</b>	3,000～17,000
	ふっ素	mg/kg	-	<b>540～740</b>	280～1,800
	セレン	mg/kg	-	<b>0.5～0.8</b>	不検出～2.2
溶出試験	総水銀	mg/L	0.005以下	<b>不検出～0.0008</b>	不検出～0.0011
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	不検出	不検出
	鉛	mg/L	0.3以下	<b>不検出～0.04</b>	不検出～0.08
	カドミウム	mg/L	0.09以下	不検出	不検出～0.018
	六価クロム	mg/L	1.5以下	不検出	不検出～0.10
	砒素	mg/L	0.3以下	不検出	不検出
	シアン	mg/L	-	不検出	不検出
	銅	mg/L	-	不検出	不検出～0.2
	亜鉛	mg/L	-	<b>不検出～2.9</b>	不検出～9.5
	ふっ素	mg/L	-	<b>2.5～3.7</b>	1.0～7.9
	ほう素	mg/L	-	<b>不検出～0.24</b>	不検出～2.6
	セレン	mg/L	0.3以下	不検出	不検出～0.05
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.5以下	不検出	不検出
	水素イオン濃度 (pH)	-	-	<b>12.2～12.5</b>	10.0～12.7

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。

注2 溶出試験には、埋立処分に係る判定基準である「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和48年総理府令第5号）の基準値が適用されます。

(3) 汚水処理汚泥（含有試験）

調査機関：富士産業株式会社

測定項目		単位	基準値	測定値	全工場測定値
水分		%	-	<b>80.6～82.9</b>	42.2～88.9
かさ比重		-	-	<b>1.1～1.2</b>	1.0～1.6
含有試験	総水銀	mg/kg	-	<b>3.8～10</b>	0.048～480
	アルキル水銀	mg/kg	-	不検出	不検出
	鉛	mg/kg	-	<b>12～22</b>	10～2,100
	カドミウム	mg/kg	-	不検出～3.4	不検出～33
	総クロム	mg/kg	-	<b>110～200</b>	36～4,900
	砒素	mg/kg	-	<b>1.1～1.9</b>	不検出～12
	シアン	mg/kg	-	不検出	不検出～3.0
	銅	mg/kg	-	<b>59～130</b>	59～4,100
	亜鉛	mg/kg	-	<b>220～530</b>	220～21,000
	ふっ素	mg/kg	-	<b>29～43</b>	29～5,000
セレン	mg/kg	-	不検出	不検出～1.9	

注 不検出とは、定量下限値未満を示します。



## 4 周辺大気環境調査結果

調査結果の概要：周辺大気環境調査結果は、通常の大気中の出現範囲内でした。

調査機関：株式会社伊藤公害調査研究所  
 調査日(稼働時)：令和元年9月2日～7日  
 (停止時)：令和元年11月4日～9日

調査項目	単位	区分	竹の塚中学校	桜花小学校	西伊興小学校	東伊興小学校	瀏江小学校	草加市役所第二庁舎	谷塚中学校	新里小学校	平均値
浮遊粉じん	mg/m <sup>3</sup>	稼働時	0.031	0.035	0.027	0.031	0.033	0.030	0.034	0.030	0.031
		停止時	0.024	0.027	0.023	0.030	0.027	0.022	0.026	0.025	0.025
浮遊粉じん中の鉛	μg/m <sup>3</sup>	稼働時	0.01	0.02	不検出	不検出	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	0.01	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
浮遊粉じん中のカドミウム	μg/m <sup>3</sup>	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
硫黄酸化物	ppm	稼働時	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
窒素酸化物	ppm	稼働時	0.019	0.023	0.018	0.023	0.013	0.019	0.025	0.019	0.020
		停止時	0.052	0.042	0.041	0.049	0.041	0.033	0.041	0.051	0.044
一酸化窒素	ppm	稼働時	0.008	0.010	0.009	0.009	0.006	0.009	0.015	0.009	0.009
		停止時	0.023	0.018	0.017	0.021	0.016	0.013	0.017	0.022	0.018
二酸化窒素	ppm	稼働時	0.010	0.013	0.009	0.014	0.007	0.010	0.010	0.010	0.010
		停止時	0.029	0.024	0.024	0.028	0.025	0.020	0.024	0.029	0.025
塩化水素	ppm	稼働時	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
		停止時	0.002	不検出	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	不検出	0.001
アンモニア	ppm	稼働時	0.009	0.009	0.008	0.009	0.007	0.008	0.009	0.008	0.008
		停止時	0.003	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004
アルデヒド	ppm	稼働時	0.007	0.006	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007
		停止時	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
全炭化水素	ppm	稼働時	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0
		停止時	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
水銀	μg/m <sup>3</sup>	稼働時	0.0017	0.0018	0.0019	0.0016	0.0015	0.0014	0.0015	0.0014	0.0016
		停止時	0.0017	0.0016	0.0014	0.0019	0.0017	0.0017	0.0016	0.0018	0.0017
シアン	ppm	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	μg/m <sup>3</sup>	稼働時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		停止時	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

注1 不検出とは、定量下限値未満を示します。  
 注2 測定値は季節、気象条件により変動します。

## 5 試料採取日一覧


	測定項目	試料採取日	
		1号炉	2号炉
排ガス	(1) 煙突排ガス	令和元年5月28、29日	(全) 令和元年5月24、27日 (全)
	(基): 測定項目のうち「ばいじん」から「ばいじん中のカドミウム」までの7項目に「アンモニア」、「全水銀」、「ふっ素」を加えた基本10項目	令和元年7月18日	(基) 令和元年8月16日 (基)
		令和元年8月15日	(基) 令和元年9月25日 (基)
		令和元年10月23日	(基) 令和元年12月2日 (基)
	(全): 基本項目にその他の項目を加えた全25項目	令和2年1月31日	(基) 令和2年2月19日 (基)
	(2) 煙道排ガス	令和2年3月9日	(基) 令和2年3月18日 (基)
	すべての測定で「ばいじん」から「塩化水素」までの全4項目を実施		

	測定項目	試料採取日	
		1号炉	2号炉
排水	放流水	平成31年4月1日	(全) 令和元年10月18日 (全)
	(基): 測定項目のうち「温度」から「アルキル水銀」までの27項目に「ふっ素」、「ほう素」を加えた項目	令和元年5月9日	(46) 令和元年11月1日 (46)
		令和元年6月7日	(46) 令和元年12月2日 (46)
		令和元年7月5日	(46) 令和2年1月6日 (全)
	(46): 基本項目に「ポリ塩化ビフェニル」から「セレン」までを加えた項目	令和元年8月15日	(全) 令和2年2月10日 (46)
	(全): 上記項目にその他の項目を加えた全項目	令和元年9月2日	(46) 令和2年3月9日 (46)

	測定項目	試料採取日		
		1号炉	2号炉	
焼却灰等	主灰	水分・熱しゃく減量・かさ比重	平成31年4月2日	令和元年10月18日
			令和元年5月21日	令和元年11月28日
			令和元年6月18日	令和元年12月17日
			令和元年7月22日	令和2年1月28日
			令和元年8月15日	令和2年2月20日
			令和元年9月12日	令和2年3月9日
	含有試験・性状試験		令和元年5月21日	令和元年12月17日
			令和元年8月15日	令和2年2月20日
	飛灰処理汚泥	水分・かさ比重・含有試験・溶出試験	令和元年5月21日	令和元年12月17日
			令和元年8月15日	令和2年2月20日
	汚水処理汚泥	水分・かさ比重・含有試験	令和元年5月21日	令和元年12月17日
			令和元年8月15日	令和2年2月20日

# (参考) 測定項目及び測定箇所

4 周辺大気環境調査  
 清掃工場を中心とする周辺約5km圏内の  
 公共施設等で測定



※ この図は一般的なフローであり、実際の工場とは異なる場合があります。

## (参考) 定量下限値一覧

定量下限値とは、正しく測定できる最小値（濃度）をいいます。

排ガス		排水		焼却灰等			
ばいじん	0.001 g/m <sup>3</sup> N	生物化学的酸素要求量(BOD)	1 mg/L	水分	0.1 %		
硫黄酸化物	1 ppm	化学的酸素要求量(COD)	1 mg/L	熱しやく減量	0.1 %		
窒素酸化物	2 ppm	浮遊物質量 (SS)	1 mg/L	かさ比重	0.01		
塩化水素	2 ppm	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	1 mg/L	溶出試験	総水銀	0.0005 mg/L	
一酸化炭素	1 ppm	フェノール類	0.05 mg/L		アルキル水銀	0.0005 mg/L	
ばいじん中の鉛	0.005 mg/m <sup>3</sup> N	銅	0.01 mg/L		鉛	0.01 mg/L	
ばいじん中のカドミウム	0.0005 mg/m <sup>3</sup> N	亜鉛	0.01 mg/L		カドミウム	0.005 mg/L	
ばいじん中の亜鉛	0.001 mg/m <sup>3</sup> N	鉄(溶解性)	0.1 mg/L		六価クロム	0.05 mg/L	
ばいじん中のマンガン	0.002 mg/m <sup>3</sup> N	マンガン(溶解性)	0.1 mg/L		砒素	0.01 mg/L	
二酸化窒素	0.2 ppm	総クロム	0.04 mg/L		シアン	0.05 mg/L	
アンモニア	0.1 ppm	窒素	0.1 mg/L		銅	0.1 mg/L	
アルデヒド	0.05 ppm	アンモニア性窒素	0.1 mg/L		亜鉛	0.1 mg/L	
シアン	0.05 ppm	有機体窒素	0.1 mg/L		ふっ素	0.5 mg/L	
全炭化水素	0.1 ppm	硝酸性窒素	0.1 mg/L		ほう素	0.15 mg/L	
塩化ビニルモノマー	0.0005 ppm	亜硝酸性窒素	0.1 mg/L		セレン	0.02 mg/L	
フタル酸エステル	0.002 mg/m <sup>3</sup> N	リン	0.05 mg/L		1,4-ジオキサン	0.05 mg/L	
ポリ塩化ビフェニル	0.0002 mg/m <sup>3</sup> N	沃素消費量	1 mg/L		含有試験	総水銀	0.005 mg/kg
全水銀	※	カドミウム	0.001 mg/L			アルキル水銀	0.005 mg/kg
有機水銀	0.002 mg/m <sup>3</sup> N	シアン	0.02 mg/L			鉛	3 mg/kg
ふっ素	0.5 ppm	有機リン	0.1 mg/L			カドミウム	0.3 mg/kg
ベンゾ(a)ピレン	0.001 μg/m <sup>3</sup> N	鉛	0.01 mg/L	総クロム		20 mg/kg	
臭気排出強度	-	六価クロム	0.04 mg/L	砒素		0.5 mg/kg	
塩素	0.2 ppm	砒素	0.01 mg/L	シアン		0.5 mg/kg	
ばいじん中のクロム	0.01 mg/m <sup>3</sup> N	総水銀	0.0005 mg/L	銅		3 mg/kg	
ばいじん中の砒素	0.005 mg/m <sup>3</sup> N	アルキル水銀	0.0005 mg/L	亜鉛		0.5 mg/kg	
※全水銀は測定毎に定量下限値が異なります。		ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005 mg/L	ふっ素		5 mg/kg	
		トリクロロエチレン	0.01 mg/L	セレン		0.5 mg/kg	
		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	性状試験		ほう素酸化物	0.01 %
		ジクロロメタン	0.02 mg/L			珪素酸化物	0.1 %
		四塩化炭素	0.002 mg/L			ナトリウム酸化物	0.01 %
		1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L			カリウム酸化物	0.01 %
		1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L			カルシウム酸化物	0.01 %
		シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L			マグネシウム酸化物	0.01 %
		1,1,1-トリクロロエタン	0.1 mg/L		アルミニウム酸化物	0.5 %	
		1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L		チタン酸化物	0.01 %	
		1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L		鉄酸化物	0.01 %	
		ベンゼン	0.01 mg/L		リン酸化物	0.01 %	
		1,4-ジオキサン	0.05 mg/L		塩素	0.01 %	
		シマジン	0.003 mg/L		硫黄	0.1 %	
		チオベンカルブ	0.02 mg/L		炭素	0.01 %	
		チウラム	0.006 mg/L		硫酸イオン	0.1 %	
		セレン	0.01 mg/L		炭酸イオン	0.5 %	
		ふっ素	0.05 mg/L				
		ほう素	0.01 mg/L				
		ナトリウム	0.5 mg/L				
		カリウム	0.5 mg/L				
		カルシウム	0.5 mg/L				
		マグネシウム	0.01 mg/L				
		塩化物イオン	1 mg/L				
		硫酸イオン	1 mg/L				
		シリカ	1 mg/L				
		全蒸発残留物	10 mg/L				