

令和2年12月21日
東京二十三区清掃一部事務組合

有明清掃工場1号焼却炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として、令和2年11月22日以降停止して
いました有明清掃工場1号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

記

- 1 再稼働完了日時 令和2年12月19日（土） 午前5時10分
- 2 点検等の作業内容
関連設備の汚染状況を調査し、以下設備の清掃を実施しました。
 - ① 集じん設備
 - ② 洗煙設備
 - ③ 脱硝設備
- 3 その他
12月19日午前7時の煙突入口水銀濃度は、 $4\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$ でした。
(法基準値 $50\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)

【問い合わせ先】

施設管理部技術課
電話 03-6238-0746