

平成 26 年 3 月 3 日
東京二十三区清掃一部事務組合

光が丘清掃工場2号炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として平成26年2月10日以降停止して
いました光が丘清掃工場2号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

記

- 1 再稼働完了日時 平成 26 年 3 月 1 日 (土) 22時00分
- 2 点検等の作業内容
関連設備の汚染状況を調査し、以下設備の清掃を実施しました。
 - ① 集じん設備
 - ② 洗煙設備
 - ③ 脱硝設備
- 3 復旧費用
300万円 (概算)
- 4 その他
3月1日23時の煙突入口水銀濃度は、 $0.001\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$ (自己規制値
 $0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$)でした。
なお、2月8日より停止中の中央清掃工場2号焼却炉は、現在関連設備の
点検中です。

【問い合わせ先】

施設管理部技術課
電話 03-6238-0745