

平成26年12月15日  
東京二十三区清掃一部事務組合

## 江戸川清掃工場2号炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として平成26年11月3日以降停止して  
いました江戸川清掃工場2号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

### 記

- 1 再稼働完了日時 平成26年12月13日(土) 17時00分
- 2 点検等の作業内容  
関連設備の汚染状況を調査し、以下設備の清掃を実施しました。なお、こ  
の間中間点検も併行して実施しました。
  - ① 集じん設備
  - ② 洗煙設備
  - ③ 脱硝設備
- 3 復旧費用  
100万円 (概算)
- 4 その他  
12月13日 18時の煙突入口水銀濃度は、不検出(自己規制値0.05  
mg/m<sup>3</sup>N)でした。

### 【問い合わせ先】

施設管理部技術課  
電話 03-6238-0745