

平成 29 年 5 月 25 日
東京二十三区清掃一部事務組合

板橋清掃工場1号焼却炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として、平成29年5月12日以降停止して
いました板橋清掃工場1号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

記

- 1 再稼働完了日時 平成29年5月24日（水） 16時33分
- 2 点検等の作業内容
関連設備の汚染状況を調査し、以下設備の清掃を実施しました。
 - ① 洗煙設備
 - ② 脱硝設備
- 3 復旧費用
60万円 （概算）
- 4 その他
5月24日18時の煙突入口水銀濃度は、 $0.004\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$ でした。
(自己規制値 $0.05\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$)

【問い合わせ先】

施設管理部技術課
電話 03-6238-0745