

令和6年1月4日
東京二十三区清掃一部事務組合

中央清掃工場2号焼却炉の再稼働について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として、令和5年12月24日以降停止して
いました中央清掃工場2号焼却炉は、下記のとおり再稼働しました。

記

- 1 再稼働完了日時 令和5年12月30日（土） 午後2時9分
- 2 点検等の作業内容
関連設備の汚染状況を調査し、以下設備の清掃等を実施しました。
 - (1) 洗煙設備
 - (2) 脱硝設備

問合せ先 施設管理部技術課技術係 電話番号 03-6238-0745
--