

平成23年2月23日

東京二十三区清掃一部事務組合

水銀混入ごみによる目黒清掃工場1号炉の停止について

目黒清掃工場において、1号炉排ガス中の水銀濃度が自己管理値^{※1}(0.05mg/m³N)を超えるおそれが生じたため、焼却炉を停止しました。^{※2}

なお、排ガス中の水銀濃度が一時的に自己管理値(0.05mg/m³N)を超えることがあっても、周辺地域に環境汚染や健康被害を生じることはありません。

区民、事業者の皆様におかれましては、適正なごみの出し方に従い排出されるようお願いいたします。今後の見通しについては下記のとおりです。

記

1 停止日時 平成23年 2月22日(火) 16時55分

2 今後の見通し、対応

設備の汚染状況調査(10日間程度を要する見込み)と清掃
清掃終了後、再立上げ予定

3 不適正ごみの搬入防止

プラント設備の機能などを脅かす不適正なごみの搬入防止に向けて、更なる搬入物検査の強化と不適正搬入防止検討委員会^{※3}での対策を継続して講じていきます。

※1 排ガス中の水銀に関して法律による排出基準はありませんが、目黒清掃工場においては自己管理値(0.05mg/m³N)を定め、その遵守を徹底しています。

※2 目黒清掃工場2号炉は、正常に焼却処理を行っています。

※3 「不適正搬入防止検討委員会」は、清掃工場等への不適正搬入の防止及び不適正搬入があった際に迅速かつ横断的に対応するため、23区と東京二十三区清掃一部事務組合及び東京都をオブザーバとして、平成22年11月に設置されました。

問い合わせ先

施設管理部技術課

大塚・塚越

電話 6238-0745