

平成23年9月21日  
東京二十三区清掃一部事務組合

## 杉並清掃工場1号焼却炉の再稼動について

水銀混入ごみの不適正搬入を原因として平成23年9月9日以降停止して  
ました杉並清掃工場1号焼却炉は、下記のとおり再稼動しました。

### 記

- 1 再稼動完了日時 平成23年9月20日(火) 20時
- 2 点検等の作業内容
  - (1) 触媒等の汚染状況調査
  - (2) 集じん設備の清掃実施
  - (3) 脱硝設備の清掃実施
- 3 復旧費用  
50万円 (清掃費用概算)

問い合わせ先

施設管理部

大塚

電話 03-6238-0745