

平成22年9月16日

東京二十三区清掃一部事務組合

水銀混入ごみによる足立清掃工場2号炉の停止について

足立清掃工場2号炉は9月3日に復旧し、正常に焼却処理を行ってきましたが、9月16日に排ガス中水銀濃度が自己規制値(0.05mg/m³N)を超えるおそれが生じたため、焼却炉を停止しました。

ごみバンク内に残留していた水銀を焼却炉に取り込んだ可能性があります。

経緯及び今後の見通しについては下記のとおりです。

記

1 停止日時 平成22年 9月16日(木) 午前1時35分

2 今後の見通し、対応

設備の汚染状況調査と清掃

清掃終了後、再立上げ予定

3 不適正ごみの搬入防止

プラント設備の機能などを脅かす不適正なごみの搬入防止に向けて、当組合は各区と連携して対策を継続して講じていきます。

足立清掃工場1号炉は、正常に焼却処理を行っています。

問い合わせ先

施設管理部

大塚

電話 6238 - 0741