

クリーン水元

葛飾清掃工場だより

第53号

令和7年9月5日発行



「クリーン水元」は区民の皆様の応募から選ばれた葛飾清掃工場の愛称です。

Topic 1

葛飾清掃工場運営協議会を開催しました

令和7年8月5日（火）、第143回葛飾清掃工場運営協議会を、当工場の見学者説明室で開催しました。

今回の運営協議会では、ごみの搬入量及び焼却量、発電状況など工場の操業状況と、排ガス、臭気、ダイオキシン類調査結果、工場周辺大気環境調査結果などの報告を行いました。

報告の概要は、以下のとおりです。

運営協議会の資料は、東京二十三区清掃一部事務組合ホームページに掲載しています。

葛飾清掃工場
ホームページ

<運営協議会の様子>

1 ごみ搬入量、焼却量及び発電量（令和6年12月1日から令和7年5月31日までの総量）

運転日数	ごみ搬入台数	ごみ搬入量	焼却量	総発電量
162日	52,242 台	53,999 t	50,473 t	24,580,206 kWh

2 排ガス調査結果

調査項目 (単位)			ばいじん (g/m ³ N)	硫黄酸化物 (ppm)	窒素酸化物 (ppm)	塩化水素 (ppm)	水銀 (μg/m ³ N)
基準値	法律		0.04	80	250	430	50
	協定書		0.01	10	50	10	
調査日	令和7年2月6日	1号炉	不検出	不検出	28	不検出	0.12
	令和7年4月8日	2号炉	不検出	不検出	32	不検出	0.082

3 ダイオキシン類調査結果


調査項目 (単位)	排ガス (ng-TEQ/m ³ /V)	
	1号炉	2号炉
調査日	令和6年12月25日	令和6年12月26日
調査値	0.000000080	0.000000019
基準値	0.1	

【単位の説明】

- ・「不検出」とは、定量下限値未滿を表します。ただし、全水銀は環境省が提示した表記方法に則り、定量下限値未滿で検出下限値以上の数値は括弧書きで示し、検出下限値未滿を「不検出」とします。
- ・m³/V（ノルマル立方メートル）は、0℃、1気圧の標準状態における気体の体積を表します。
- ・ppmは、100万分の1の割合を表します。
- ・ngは、10億分の1グラムの質量を表します。
- ・TEQ（毒性等量）は、ダイオキシン類の量を最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値です。

Topic 2

ごみの適正な分別にご協力ください



＜ごみバンクの様子＞



＜焼却炉から取り出された不燃ごみ＞

清掃工場に搬入された可燃ごみの中には、金属やガラスなどの「焼却に適さないもの」や、清掃工場の処理能力を超える大きさのものが混ざっていることがあります。

このような「不適正ごみ」が混ざっていると焼却炉の停止や故障の原因となり、復旧のために多くの費用や日数がかかることがあります。

また、ごみの受入れが困難となった場合には、収集・運搬に支障が生じ、23区全体のごみ処理に重大な影響を及ぼしかねません。

清掃工場の安全で安定的な稼働には、区民の皆様が適正に分別してごみを出していただくことが重要です。皆様のご理解とご協力をお願いします。



くみちゃん

◎葛飾区のごみの分別方法についてのお問合せ先
葛飾区清掃事務所 電話03-3693-6113

Topic 3

「ごみ減量・清掃フェアかつしか」を開催します

「ごみ減量・清掃フェアかつしか」を葛飾清掃工場と葛飾区との共催で開催します。ぜひ、皆様ご来場ください。

- 【開催日】 令和7年11月23日（日）
【会場】 葛飾清掃工場（葛飾区水元1-20-1）
【時間】 午前10時から午後2時まで※入場は午後1時30分まで



葛飾区ごみ減量・3R推進キャラクター リー(Ree)ちゃん



えんとつ君

〒125-0032 葛飾区水元一丁目20番1号
東京二十三区清掃一部事務組合 葛飾清掃工場

【電話】 03-5660-5389
【FAX】 03-5660-5379

印刷物登録
令和7年度
第39号