

こんにちは

練馬清掃工場です



発行：東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場
 〒177-0032 東京都練馬区谷原六丁目10番11号
 TEL：03-3995-5311(代) FAX：03-3995-5317
 東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ
<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>



ISO 14001



印刷物登録
 令和2年度第38号

第30回練馬清掃工場運営協議会は書面開催しました

運営協議会は、地域住民代表の方々をはじめ、練馬区、東京二十三区清掃一部事務組合の委員により構成されており、年2回開催しています。今回は5月26日（火）に練馬清掃工場運営協議会を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として、練馬清掃工場での開催を中止して、委員の皆様へ資料を送付する書面開催に代えさせていただきました。送付した資料において、工場の操業状況や環境調査結果、中学生職場体験学習についてお知らせしました。

排ガス調査結果とダイオキシン類調査結果は、以下のとおりです。いずれも基準値を下回っております。

排ガス調査結果

項目	基準値		炉	調査年月日			単位
	法律	協定書		1号	令和2年 1月14日	令和2年 1月15日	
ばいじん	0.04	0.01	1号	不検出	不検出	不検出	g/m ³ N
			2号	不検出	不検出	不検出	
硫黄酸化物	91	10	1号	不検出	不検出	不検出	ppm
			2号	不検出	不検出	不検出	
窒素酸化物	85	50	1号	35	32	35	ppm
			2号	25	31	35	
塩化水素	430	10	1号	不検出	不検出	不検出	ppm
			2号	不検出	不検出	不検出	
水銀	50	—	1号	0.26	0.25	0.23	μg/m ³ N
			2号	0.34	0.21	0.23	

※「不検出」とは、定量下限値未満を表します。

ダイオキシン類調査結果

項目	基準値	調査値	調査年月日	単位
排ガス	0.1	0.00000017	令和2年1月14日	ng-TEQ/m ³ N
		0.00000042	令和元年12月23日	
		0.00000033	令和2年1月15日	

宮城県大崎市の災害廃棄物の受入れを行っています

清掃一組では、特別区長会、東京都市長会、東京都町村会、大崎市、東京都及び宮城県が締結した「令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物の処理に関する協定書」に基づき、令和元年10月の台風第19号に伴い発生した稲わら等の災害廃棄物について、各清掃工場で見学受入れすることといたしました。

本年2月6日（木）から新江東清掃工場で見学受入れを開始し、練馬清掃工場では8月5日（水）から9月5日（土）までの期間に見学受入れの予定です。

稲わら等の災害廃棄物は、大崎市仮置き場で専用コンテナに積み込まれて貨物列車で輸送され、JR貨物の隅田川駅からコンテナ車（1日最大で8台）で練馬清掃工場に運搬され、焼却処理されています。

当工場といたしましては、被災地の一日も早い復興のお役に立てるよう、本事業をしっかりとすすめてまいります。




① コンテナ車



② 災害廃棄物



③ ごみバンカへ投入します



④ 重みがあるため沈んでしまいました

清掃工場の見学受付を中止しています

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、練馬清掃工場の見学受付を当面の間中止しています。皆さまにはご不便をおかけいたしますが、なにとぞご理解をお願い申し上げます。

見学の再開につきましては、当組合ホームページでお知らせいたします。

練馬清掃工場に関するご意見・ご質問・ご要望などお寄せください。

練馬清掃工場 管理係 電話 03-3995-5311(代) FAX 03-3995-5317

「区民の声」についてのご案内

東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ <https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>

※トップページの右下にあります。