資料1

操業状況について

（1） 稼働状況 （令和7年10月～令和8年3月）

凡例　稼働　停止



【補足説明】

中間点検のため、2号炉は令和8年4月10日から4月24日まで、1号炉は令和8年5月１日から5月15日まで停止しました。

（2） 搬入量及び焼却量 （令和7年10月～令和8年3月）

速報値













【補足説明】
・令和7年10月から12月は定期補修工事期間のため、搬入量・焼却量はともに少なく、11月から12月の平均バンカ残は多くなります。
・埼玉県蕨市、戸田市の協力要請に基づき、蕨戸田衛生センターの火災により処理できなくなった一般廃棄物を令和7年10月から令和8年3月（日曜日を除く）の期間で2,429.31t受入れました。

（3） 発電状況 （令和7年10月～令和8年3月）

速報値

単位：kWh

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
①蒸気タービン 発電電力量	3,976,880	1,484,870	6,844,770	8,012,080	8,272,390	8,907,560	37,498,550
②太陽光 発電電力量	3,343	3,642	3,476	4,629	4,166	5,987	25,243
③合計 発電電力量 （①+②）	3,980,223	1,488,512	6,848,246	8,016,709	8,276,556	8,913,547	37,523,793
④場内使用 電力量	1,755,159	601,520	1,952,414	2,050,573	1,978,572	2,128,579	10,466,817
⑤売電電力量 （③-④）	2,225,064	886,992	4,895,832	5,966,136	6,297,984	6,784,968	27,056,976
⑥備考	定期補修工事			2号炉故障停止	1号炉故障停止		

【補足説明】
・蒸気タービン発電機で発電した電力は、清掃工場を稼働するために施設内で使用し、余った電力は電気事業者に売却しています。
・令和7年10月3日から12月11日の期間、定期補修工事を行っており、焼却炉は1炉稼働でした。
そのうち、10月31日から11月18日は、全炉停止中です。
そのため、蒸気タービン発電電力量、場内使用電力量、売電電力量は少なくなります。

（4） 区民の声対応状況（令和7年10月～令和8年3月）

【補足説明】
令和7年10月から令和8年3月における工場の操業に関する区民の声はありませんでした。

（5） 見学者実績 （令和7年度）

	一般住民		小・中学生		高・大学生		官公庁 報道・議会		海　外		民　間		合　計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
5月	4	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**55**
6月	1	32	5	224	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	**256**
7月	6	74	3	17	0	0	0	0	1	14	0	0	**10**	**105**
8月	2	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**77**
9月	1	9	5	155	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	**164**
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
11月	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1	9	**2**	**15**
12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
1月	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	**2**	**46**
2月	3	62	1	85	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	**147**
3月	1	24	2	116	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**140**
年間合計	**19**	**353**	**17**	**603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14**	**2**	**35**	**39**	**1,005**

【補足説明】
令和7年度は、39件、延べ1,005人の見学者が来場しました。