

平成26年12月25日  
東京二十三区清掃一部事務組合

## 世田谷清掃工場の再稼働について

平成26年11月20日に当組合ホームページでお知らせしました、世田谷清掃工場焼却炉の停止について、補修点検が終了し、下記のとおり再稼働しますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1 立上げ予定

2号炉	平成26年12月25日(木)	15時00分
1号炉	平成26年12月26日(金)	15時00分

#### 2 補修点検等内容

- ① 散気管接合部のシール材交換
- ② 砂循環エレベータ集じん器出口側の排気配管内の堆積物の除去
- ③ 炉室内清掃の実施

#### 3 作業環境測定結果

2の補修点検等を実施後試験稼働を行い、12月17日に作業環境測定を実施しました。その結果、工場棟1階焼却炉付近で第2管理区域及び砂分級装置室地下1階で第1管理区域となり、ともに通常の保護具で対応できる区域に改善されました。

### 【問い合わせ先】

施設管理部技術課  
電話 03-6238-0745