

墨田清掃工場リニューアル計画（素案）説明会 開催結果及びご意見・ご質問への見解について

1 開催結果

（１）対面型説明会

	日 時	参加人数	会 場
第 1 回	令和 7 年 7 月 17 日（木） 午後 6 時 ～ 午後 6 時 25 分	15 名	墨田清掃工場 見学者説明室
第 2 回	令和 7 年 7 月 19 日（土） 午後 2 時 ～ 午後 2 時 25 分	12 名	
合計（延べ人数）		27 名	－

（２）Web 型説明会（映像配信）

配 信 期 間	視聴回数
令和 7 年 7 月 2 日（水）午前 9 時から 7 月 24 日（木）午前 9 時まで	159 回

2 皆様からのご意見・ご質問とそれに対する見解・回答

住民説明会において住民の皆様からいただいたご意見・ご質問の要旨と、それに対する当組合の見解等を以下にお示しします。

No.	ご意見・ご質問の要旨	当組合の見解・回答
1	リニューアル工事では、焼却炉本体、排ガス設備、ボイラーなど、また、ごみバンカや煙突などもすべて新しくなるのか。	リニューアル工事では、建物を再使用し、焼却炉等のプラント設備を原則として全て更新します。ごみバンカは建物の一部であるため、再使用することとなります。また、煙突につきましては、排ガスが通過する内筒は更新しますが、鉄筋コンクリート製の外筒は再使用する計画としています。
2	電気室への浸水対策等を行うとなっているが、電気室は位置的（地下、地上）にどのような場所になるのか。	建物を再使用するため、受変電等の電気室の配置は現在と同じ地上1階となり、止水板等での浸水対策を計画しています。
3	飛灰受入・搬出設備棟の建設で、他の清掃工場の飛灰を薬剤処理の後、搬出するとなっているが、なぜ墨田清掃工場で他工場の飛灰を受け入れて薬剤処理するのか。	現在、自工場で飛灰の薬剤処理ができない、墨田、千歳、渋谷の3工場は、江東区海の森にある清掃一組の施設に運搬して、薬剤処理を行っています。 この施設が老朽化しているため、リニューアル工事の中で墨田清掃工場に機能移転する計画としています。
4	リニューアル工事は競争入札で事業者を決めると聞いていたが、今後の予定ではそのことが記載されていないがいつ頃になるのか。	工事の契約手続については、今後、清掃一組のHP等でお知らせしてまいります。